



工廠行業：	金屬和金屬製品業
應用技術：	E02-真空系統由獨立分佈式改為中央系統並採用變頻器並採用變頻器以提升能效及節省能源
資料來源：	清潔生產伙伴計劃示範項目(24D1276)
項目年份：	二零二四年
環境技術服務供應商：	日高環保資源管理有限公司 (sunny@eec1.hk)

概覽

本文介紹印刷廠採用E02-真空系統由獨立分佈式改為中央系統並採用變頻器並採用變頻器以提升能效及節省能源的示範項目。

在本個案中，利豐雅高包裝印刷(東莞)有限公司（以下簡稱利豐雅高），主要從事生產印刷書籍刊物等業務。獲清潔生產伙伴計劃資助下，利豐雅高採用真空系統由獨立分佈式改為中央系統並採用變頻器(由東莞市托姆節能設備有限公司提供)，以降低電能使用量。項目投入服務後，每年可削減能耗 15.5 萬千瓦時，並減少因發電排放的空氣污染物，投資回本期約為 4.1 年。

結果顯示，利豐雅高採用真空系統由獨立分佈式改為中央系統並採用變頻器並採用變頻器具有環境效益和經濟效益。

技術問題

工廠目前主要採用永磁變頻技術，此技術能有效取代傳統的多台獨立鼓風機和真空機。具體改造方案包括安裝中央鼓風機和真空機，並透過中央管道系統來輸送正壓氣和負壓氣。這種設備更新換代後，使用「永磁變頻系列真空泵和鼓風機」，這些設備在同等功率下可提高流量，並節省能耗。永磁變頻控制系統能智



真空系統



能調節能耗，穩定負壓，從而解決了過去設備在正負壓波動和流量衰減方面對生產的不良影響。



操作控制屏

解決方案

在本示範項目中安裝了一套永磁變頻中央真空風泵系統，以取代車間內的小型分散式真空泵，實現節能效果。該永磁變頻中央真空系統由微電腦程序控制，搭配專用軟體，能根據生產車間的實際需求，自動準確地滿足真空或負壓的要求。系統配備了一台 30kW 永磁變頻螺桿真空泵及一台 30kW 永磁變頻螺桿鼓風機，並由智能 PLC 控制系統進行管理。永磁變頻中央控制系統可根據車間的生產變化，協調控制真空泵組和鼓風機組，提供吸氣和正壓吹風。冷乾機作用是真空泵在工作時會吸入並壓縮空氣，而空氣中通常含有水蒸氣。當壓縮空氣在冷卻過程中降溫時，水蒸氣會凝結成液態水。

示範項目簡介

利豐雅高已於2024年11月開始安裝，再經過調試及正常運行工作，於2024年12月完成驗收。經實際運作後，設備基本操作正常及符合預期要求。

成效

為驗證項目的成效，利豐雅高對中央真空系統的電耗進行了能耗統計獲得以下統計數據。



比較時段	安裝前 2024 年 10 月至 11 月	安裝後 2025 年 1 月至 2 月
單位產品能耗(kWh/T)	17.37	13.33
節電率	23.26%	

每年節省電量 = 改造前年耗電量 x 節電率

每年節省電量 = 668640 x 23.26% = 155,526 度

財務分析

項目投入後，每年可減少用電15.5萬千瓦時，每年可節約費用約為17.1萬元。

由於本項目的總投資費用為68.7萬元，投資回報期為：

68.7萬元 ÷ 17.1萬元/年 = 4.1年

環境成效

項目投入後，每年可減少用電 15.5 萬千瓦時。從而減少發電廠排放的二氧化碳及空氣污染物排放量，每年減排量估算如下：

污染物	二氧化碳	二氧化硫	氮氧化物
排放因數 (公斤/千瓦時)	0.8042*	0.0007**	0.0008**
年排放減少量	125.1 噸	108.9 公斤	124.4 公斤

*生態環境部《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》。

**廣東省政府及香港特別行政區政府《珠江三角洲火力發電廠排污交易試驗計劃》

查詢

香港生產力促進局清潔生產伙伴計劃秘書處

香港九龍達之路 78 號生產力大樓 3 樓

電話：(852) 27885588

傳真：(852) 31874532

電郵：enquiry@cleanerproduction.hk

網址：www.cleanerproduction.hk

(本文檔可於清潔生產網站下載：www.cleanerproduction.hk)

聲明

本文中所示範的設備或技術其成效只代表在本項目條件下的表現，並不表示使用在其他工廠或不同條件時會有相同的效果。此外，本文提及的設備、技術及環境技術服務供應商等並不表示是香港特區政府及香港生產力促進局所認可，對任何因使用該設備、技術或服務供應商而引致或涉及的損失，香港特區政府及香港生產力促進局概不承擔任何義務、責任或法律責任。此外，類似的設備、技術及服務供應商或可在市場



上獲得。讀者應認真評估對該設備或技術的實際需求，以及在採用該設備或技術之前應向有關方進行詳細諮詢。